

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych.]

[Logo:] SGS

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI

Nr:	LVD SHES2201000974AT
Wnioskodawca:	Zhejiang CHINT Instrument & meter Co., Ltd. Wenzhou Bridge Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China.
Producent:	Zhejiang CHINT Instrument & meter Co., Ltd. Wenzhou Bridge Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China.
Nazwa produktu:	Smart Power Sensor
Opis produktu:	Inteligentny miernik mocy
Model nr:	DTSU666-HW
Znak towarowy:	CHINT
Dane znamionowe:	230/400V, 3~; 50/60Hz, max 1,5W, max 6VA ; Kanał 1: 5(80)A, klasa 1, 400imp/kWh; kanał 2: 1,5(6)A, klasa 0,5S, 6400imp/kWh
Ochrona przed porażeniem prądem:	Klasa II
Dodatkowe informacje:	Brak
Wystarczająca ilość próbek produktu została przetestowana i uznana za zgodną z	
Normą testową:	EN 61010-1:2010 + A1:2019; EN IEC 61010-2-030:2021
jak pokazano w	
Raporcie z testu o numerze(-ach):	SHES220100097401

Niniejsza Weryfikacja Zgodności została przyznana wnioskodawcy na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez Laboratorium SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. na próbce wyżej wymienionego produktu zgodnie z postanowieniami odpowiednich norm zharmonizowanych w ramach dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE. Oznakowanie CE, jak pokazano poniżej, może być umieszczone na odpowiedzialność producenta po wypełnieniu Deklaracji Zgodności WE i zgodności ze wszystkimi odpowiednimi dyrektywami WE. Umieszczenie oznakowania CE zakłada ponadto, że spełnione są warunki określone w załącznikach III i IV do dyrektywy.

[Znak:] CE

[Podpis nieczytelny]

Andrew Zhai

Kierownik techniczny

SGS-CSTC

[Odcisk czerwonej pieczęci z czerwoną gwiazdą w środkowej

części oraz tekst częściowo w j. chińskim:]

Usługi kontroli i testowania

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

2022-02-28

Niniejsza weryfikacja jest wydawana przez firmę na podstawie jej Ogólnych Warunków Świadczenia Usług dostępnych pod adresem <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Zwraca się uwagę na ograniczenia odpowiedzialności określone w tym dokumencie oraz w wyżej wymienionym raporcie z testu, którego ustalenia zostały odzwierciedlone w niniejszej weryfikacji. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszerstwa lub podrobienie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu są niezgodne z prawem, a ich sprawcy mogą być ścigani w pełnym zakresie prawa.

Członek grupy SGS (Societe Generale de Surveillance)

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 450/2023

Gliwice, 29.05.2023 r.