

TLUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych.]

[Logo, w otoku:] Bureau Veritas 1828
BUREAU VERITAS

Certyfikat

Producent / wnioskodawca: SolarEdge Technologies Ltd.
1 HaMada Street
Herzliya 4673335
Izrael

Typ produktu: Inwerter fotowoltaiczny podłączony do sieci
Model: SE40K
SE33.3K
SE30K
SE27.6K
SE25K

Certyfikat odnosi się do podanego modelu (modeli), który przeszedł testy zgodnie z obowiązującą normą (normami):

IEC 62109-1:2010, EN 62109-1:2010, DIN EN 62109-1:2011

Bezpieczeństwo konwerterów energoelektronicznych stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych -
Część 1: Wymagania ogólne

IEC 62109-2:2011, EN 62109-2:2011, DIN EN 62109-2:2012

Bezpieczeństwo konwerterów energoelektronicznych stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych -
Część 2: Szczególne wymagania dotyczące inwerterów

Numer raportu: 19TH0534-IEC62109-1_3
19TH0534-IEC62109-2_2 Program certyfikacji: NSOP-0033-DEU-ZE-V01

Numer certyfikatu: U20-0615 Data wydania: 2020-07-31

Jednostka certyfikująca

[nieczytelny podpis] [Odcisk pieczęci w języku niemieckim, w otoku: Bureau Veritas 1828
Holger Schaffer

[Logo:] DAKS Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-00

Częściowe przedstawienie certyfikatu wymaga pisemnej zgody Bureau Veritas Consumer Products
Usługi Niemcy GmbH
Jednostka certyfikująca Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Akredytacja zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17065

Bureau Veritas Oehleckerring 40 Hamburg D-22419 cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com
Consumer Products Services Germany GmbH Tel.: +49 40 74041 0 www.bureauveritas.de/cps



[Logo, w otoku:] Bureau Veritas 1828
BUREAU VERITAS

Załącznik do certyfikatu o numerze U20-0615

Wartości znamionowe:.....:	SE40K	SE33.3K	SE30K
Zakres napięcia wejściowego DC [V].....:	680-1000		
Prąd wyjściowy DC [A].....:	48,25	40,0	36,25
Wyjściowe napięcie AC [V].....:	480 / N / PE @ 50/60 Hz		
Wyjściowy prąd AC [A].....:	48,25	40,0	36,25
Moc wyjściowa [VA].....:	40000	33300	30000

Wartości znamionowe:.....:	SE33.3K	SE30K	SE30K	SE27.6K	SE25K
Zakres napięcia wejściowego DC [V].....:	680-1000				
Wejściowy prąd DC [A].....:	48,25	43,5	43,5	40	36,25
Wyjściowe napięcie AC [V].....:	380 / 400 / N / PE @ 50/60 Hz				
Wyjściowy prąd AC [A].....:	48,25	43,5	43,5	40	36,25
Wyjściowy prąd AC [A].....:	33300	30000	29990	27600	25000

Strona 2 z 2

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 607/2021

Gliwice, 10.08.2021 r.



Aleksandra Bacz